

| | |
|---|-----------------|
| Codice Impianto di distribuzione | 37229 |
| Denominazione impianto di distribuzione | BORGO MEZZANONE |

| | |
|------------------------|------|
| Periodo di Riferimento | |
| Mese | 06 |
| Anno | 2024 |

| | VALORE | DATA E ORA DELLA RILEVAZIONE | CODICE IDENTIFICATIVO PUNTI DI RILEVAZIONE |
|---|--------|------------------------------|--|
| Valore minimo orario pressione di esercizio (mbar) | 22,4 | 03/06/2024 13:00:00 | 37229P02 |
| Valore massimo orario pressione di esercizio (mbar) | 24,2 | 12/06/2024 03:45:00 | 37229P01 |

| DATI IMPIANTO | | | | | | MEDIA DEI VALORI ORARI DI PRESSIONE (mbar) |
|-----------------------------|---------------------|-----------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| CODICE PUNTO DI RILEVAZIONE | CODICE ISTAT COMUNE | PROVINCIA | COMUNE | INDIRIZZO | PARTE IMPIANTO | MEDIA |
| 37229P01 | 071029 | Foggia | Manfredonia (Borgo Mezzanone) | Via dello sport SNC | Derivazione utenza aerea | 23,6 |
| 37229P02 | 071029 | Foggia | Manfredonia (Borgo Mezzanone) | Via Borsellino SNC | Derivazione utenza aerea | 23 |